

Městský úřad Nymburk
PhDr. Pavel Fojtík
starosta

Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Č.j.: PX 5394/2017/man
Datum: Praha, 11. 12. 2017
Vyřizuje: Ing. Václav Hvízdal, tel.: 244 462 219, 606 646 680, e-mail: pontex@pontex.cz

Věc: **Doporučení**
Akce: **Lávka přes Labe v Nymburce**

Vážený pane starosto,

na základě jednání, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2017 na MÚ Nymburk, Vám sděluji stanovisko společnosti Pontex, spol. s r.o. k výše uvedené lávce. V tomto stanovisku jsou též zohledněny informace, které jsme získali od zástupce Policie ČR dne 11. 12. 2017.

1. Dle mimořádné prohlídky, která se provedla v 6/2017 je lávka ve špatném stavu.
2. Při diagnostickém průzkumu, který byl vypracován jako podklad pro projekt opravy výše uvedené lávky v 6/2017, bylo obnaženo celkem 14 předpínacích lan - 4 z nich byl nezainjektovaná, žádné z lan nebylo oslabeno korozi (koroze byla pouze povrchová bez viditelného poškození jednotlivých drátů).
3. Zástupce Policie ČR, která vyšetřuje příčiny havárie Trojské lávky, nám sdělil, že přestože ještě nejsou detailně známy příčiny havárie Trojské lávky, bylo při prvotním zjištění konstatováno, že se pravděpodobně jedná o systémovou konstrukční chybu, při které dochází ke korozi předpínacích lan v místě příčných spár mezi segmenty nosné konstrukce.
4. Tato informace bude přeposlána vedením Policie ČR na příslušná ministerstva s doporučením omezit provoz na lávkách, které byly v minulosti navrženy stejným způsobem.

Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme ukončit provoz lávky, dokud nebude prokázána její bezpečnost. Přestože na lávce přes Labe v Nymburce nebyly shledány závady, které by indikovaly problémy jako na Trojské lávce, a její stav není havarijní, existuje riziko skrytých poruch, které ohrožují spolehlivost konstrukce.

S pozdravem



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-6-

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti